

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области

г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Пенза ул. В.Радищевская, 12, 68-17-77

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов

р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19, 2-12-47, ondlunino@mail.ru

р. п. Мокшан

(место составления акта)

“ 13 ” февраля 20 20 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 1

Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка,

по адресу: ул. Совхозная д.26

10 января – 13 февраля 2020 г.

(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения № 1 от 14.01.2020 г. заместителя главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслёнкова Олега Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**была проведена плановая выездная проверка в отношении:** муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Нечаевка, расположенного (осуществляющего деятельность) по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная д.26

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

**Продолжительность плановой выездной проверки:**

«12» февраля 2020 г. с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут Продолжительность – 03 часа 00 минут;

«13» февраля 2020 г. с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут Продолжительность – 01 час 00 минут;

Общая продолжительность - 2 рабочих дня/ 04 часа 00 минут

**Акт составлен:**

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МБДОУ ДС с. Нечаевка Степанова Т.В. 14.01.2020 г. в 10 ч. 20 мин. 

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

**Лицо(а), проводившее проверку:**

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслёнков Олег Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:**

Заведующая МБДОУ ДС с. Нечаевка Степанова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ **В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- 1) В помещении кладовой на втором этаже здания отсутствуют пожарные извещатели. Основание: Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.13.3.2, приложение А п. А1 таблица 1, п.А.4
- 2) В помещении прачечной на 1 этаже здания (в комнате, где осуществляется глажка белья) отсутствуют пожарные извещатели. Основание: Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.13.3.2, приложение А п. А1 таблица 1, п.А.4
- 3) В электрощитовой на 1 этаже здания в распределительном шкафу допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (изоляция оплавлена). Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 а

Лицо, допустившее нарушения – заведующая МБДОУ ДС с. Нечаевка Степанова Т.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

▪ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**

Маслѐнков О.Г.

Степанова Т.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки): **имеется**

Маслѐнков О.Г.

(подписи проверяющих)

Степанова Т.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** проверочный лист по форме приложения №1, протокол об административном правонарушении №3 от 13.02.2020 г., предписание №1/1/1 от 13.02.2020 г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заместитель начальника ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области  
майор внутренней службы



Маслѐнков О.Г.

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**  
Заведующая МБДОУ ДС с. Нечаевка Степанова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” февраля 20 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)